

**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

№.....екз. №....
.....2021 г. МВР

№.....екз. №....
.....2021 г. МРРБ

Наредба

**за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за
пожарна безопасност при експлоатация на обектите**

(обн., ДВ., бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ се заменят със „СД ISO/TS 11602-2:2015 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“.

2. В ал. 3 думите „БДС ISO 11602-2:2002“ се заменят със „СД ISO/TS 11602-2:2015“.

3. Създава се алинея 5:

„(5) Носимите и возимите пожарогасители трябва да са технически обслужени, презаредени и хидростатично изпитани съгласно ал. 3 и 4 през целия експлоатационен срок на обекта.“.

§ 2. В чл. 22 се създава алинея 7:

„(7) Пожарните кранове, ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление на дим и топлина трябва да са поддържани и обслужени съгласно ал. 1-6 през целия експлоатационен срок на обекта.“.

§ 3. В чл. 34 се създават ал. 4 - 8:

„(4) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 4 да не се изпълняват за детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1, когато са изпълнени следните условия:

1. горимите материали са дрехи и/или материали, свързани с образователния процес (учебни пособия) и са поставени в метални ученически или детски шкафчета;

2. шкафчетата по т. 1 са монтирани в евакуационни коридори и/или фойета на сградата;

3. осигурена е автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал, обхващаща цялата сграда и евакуационните стълбища в сградата са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(5) В случаите по ал. 4 разпоредбите на чл. 14, ал. 3 и 4 не се прилагат.

(6) Шкафчетата по ал. 4 се поставят при спазване на следните изисквания:

1. монтирани са само към едната стена на коридора/фойето и са стационарно закрепени към стената и/или пода;

2. минималното разстояние от всеки евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 m.

(7) Не се разрешава:

1. в шкафчетата по ал. 4 да се поставят леснозапалими течности, горими течности и горими газове;

2. върху шкафчетата по ал. 4 да се поставят всякакви материали и оборудване, в т.ч. негорими такива.

(8) Допускането по ал. 2 не се прилага за врати, на които има монтирани брави тип „антипаник“.

§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „Комините и димоотводните тръби“ се добавят запетая и думите „както и шахтите и въздухопроводите за скари, фритюрници и други подобни“;

2. В ал. 3 думата „Комините, предвиждани“ се заменя с „Комините, димоотводните тръби, шахтите и въздухопроводите“.

§ 5. В чл. 77, точка 5 думите „или 160“ се заличават.

§ 6. В Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 5 думите „или 160“ се заличават.

§ 7. В Приложение № 7 към чл. 27, ал. 3 думите „съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)“ се заличават, а думите „клас по реакция на огън“ се заменят с „клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене“.

Заключителна разпоредба

§ 8. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването ѝ в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, т. 1 и 2 и § 3, относно чл. 34, ал. 4-7, които влизат в сила от 1 септември 2021 г.

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ

**МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:**

ПЕТЯ АВРАМОВА