

**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

№.....екз. №....
.....2020 г. МВР

№.....екз. №....
.....2020 г. МРРБ

Наредба

**за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите**

(обн., ДВ., бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 34 се правят следните допълнения:

1. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:

„(4) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 4 да не се изпълняват за детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1, когато са изпълнени следните условия:

1. горимите материали са дрехи и/или материали, свързани с образователния процес (учебни пособия) и са поставени в метални ученически или детски шкафчета;

2. шкафчетата по т. 1 са монтирани в евакуационен/ни коридор/и на сградата;

3. осигурена е автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал, обхващаща цялата сграда и евакуационните стълбища в сградата са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(5) В случаите по ал. 4 разпоредбите на чл. 14, ал. 3 и 4 не се прилагат.

(6) Шкафчетата по ал. 4 се поставят при спазване на следните изисквания:

1. монтирани са само към едната стена на коридора и са стационарно закрепени към стената и/или пода;

2. минималното разстояние от всеки евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 m.

(7) Не се разрешава:

1. в шкафчетата по ал. 4 да се поставят леснозапалими течности, горими течности и горими газове;

2. върху шкафчетата по ал. 4 да се поставят всякакви материали и оборудване, в т.ч. негорими такива.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Наредбата влиза в сила от 01.09.2021 г.

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ

**МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:**

ПЕТЯ АВРАМОВА