

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

Рег. № 170-8357, екз. №.....
11.11......2014 г.

УКАЗАНИЯ

по прилагането на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Във връзка с постъпили запитвания по прилагането на конкретни текстове от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на основание § 6 от преходните и заключителните ѝ разпоредби, давам следните указания:

1. В броя на „надземните етажи“ по смисъла на наредбата се включват всички етажи, започващи от първия надземен етаж до последния етаж, включително и тези, разположени в подпокривното пространство на строежа (с изключение на етажите в подпокривното пространство, в които са предвидени само технически помещения, мазета или тавански складови помещения).

2. В броя на „етажите“ по смисъла на наредбата се включват подземните, полуподземните и надземните етажи, включително и тези, разположени в подпокривното пространство на строежа (с изключение на етажите в подпокривното пространство, в които са предвидени само технически помещения, мазета или тавански складови помещения).

3. При определяне на необходимостта от разработване на част „Пожарна безопасност“ към инвестиционните проекти електроцентралите, закритите електрически (разпределителни) уредби, трансформаторните постове и подстанциите се отнасят към производствените сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1.

ДИРЕКТОР:

Николай Николов

СЪГЛАСУВАНО С

ПИСМО РЕГ. №

МРРБ
92-00-515/02.12.2014г.