



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

София 1309, ул. „Пиротска” № 171А, тел. +359 2/ 982 12 22, e-mail: nspab@mvr.bg

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИ СТАНОВИЩА ЗА ДОПУСТИМОСТ

за периода от 01.01.2021 г. до2021 г.

№	Производител	Наименование на продукт	Технически спецификации	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	4	5	6	7
1.	Andreu Barbera S.L. – Испания	Двукрила метална врата с панти „DH TURIA DSA“	EN 1363-1:2020 EN 1634-1:2014 EN 13501-2:2016	1983сд-1/ 28.01.2021 г.	двустранно EI 90 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
2.	NINZ S.p.A. – Италия	Еднокрила вътрешна пожарозащитна метална врата, модел „PROGET 60 1a“	EN 1363-1:2020 EN 1634-3:2005/AC:2006 EN 1191:2013 EN 13501-2:2016	1983сд-2/ 09.02.2021 г.	Въздействие на огън неустановено Клас по устойчивост на огън неустановен самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим S _a , S ₂₀₀	ВАЛИДНО

№	Производител	Наименование на продукт	Технически спецификации	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	4	5	6	7
3.	„Ай Кю Логистик“ ООД	Еднокрила интериорна врата, модел „Eurostill EI 60“	EN 1363-1:2020 EN 1634-1:2014 EN 13501-2:2016	1983сд-3/ 17.02.2021 г.	двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
4.	FF Systembau GmbH – Германия	Ревизионен капак FF System F5 EI 60	EN 1363-1:2020 EN 1634-1:2014 EN 13501-2:2016	1983сд-4/ 17.02.2021 г.	двустранно EI 60 Несамозатварящ се Клас по пропускане на дим неустановен	16.11.2022 г.
5.	FF Systembau GmbH – Германия	Гипсова стена EI 120 с ревизионен капак FF System F4 EI 120	EN 1363-1:2020 EN 1364-1:2015 EN 13501-2:2016	1983сд-5/ 17.02.2021 г.	двустранно EI 120 A2	29.09.2022 г.
6.	„ИНТЕКСТ“ ООД	Еднокрила дървена врата със стъкло, тип H-FLACHS 47	EN 1363-1:2020 EN 1634-1:2014 EN 13501-2:2016	1983сд-6/ 02.03.2021 г.	двустранно EI 45 самозатваряща се/ клас C0 Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
7.	„ИНТЕКСТ“ ООД	Еднокрила дървена врата със стъкло, тип H-FLACHS 44	EN 1363-1:2020 EN 1634-1:2014 EN 13501-2:2016	1983сд-7/ 02.03.2021 г.	двустранно EI 45 самозатваряща се/ клас C0 Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО

№	Производител	Наименование на продукт	Технически спецификации	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	4	5	6	7
8.	KNAUF Aquaranel GmbH&Co.KG	Неносеща, преграждаща, топлоизолираща и асиметрична стена с метална щендерна конструкция с предстенна обшивка	EN 1363-1:2020 EN 1364-1:2015 EN 13501-2:2016	1983сд-8/ 09.03.2021 г.	двустранно EI 90 A2	ВАЛИДНО
9.	NOVOFERM GmbH – Германия	Огнезащитна, остъклена, преграда система „NovoFire“ с клас на устойчивост на огън EI 30	EN 1363-1:2020 EN 1364-1:2015 EN 13501-2:2016	1983сд-9/ 11.03.2021 г.	двустранно EI 30 A2	ВАЛИДНО
10.	„Сен-Гобен Констракшън Продъкте България“ ЕООД	Неносеща шахтова стена Rigips 3.50.11, с едностранна четирислойна облицовка от гипскартонени плоскости RF(DF)	EN 1363-1:2020 EN 1364-1:2015 EN 13501-2:2016	1983сд-10/ 11.03.2021 г.	двустранно EI 120 A2	ВАЛИДНО
11.	„Сен-Гобен Констракшън Продъкте България“ ЕООД	Неносеща шахтова стена Rigips 3.50.21, с едностранна двуслойна облицовка от гипскартонени плоскости RF(DF)	EN 1363-1:2020 EN 1364-1:2015 EN 13501-2:2016	1983сд-11/ 12.03.2021 г.	двустранно EI 60 A2	ВАЛИДНО
12.	Teckentrup GmbH & Co. KG – Германия	Вътрешна устойчива на огън самозатваряща се еднокрила врата, с наименование „Teckentrup 62-1“	EN 1363-1:2020 EN 1634-1:2014 EN 1191:2013 EN 13501-2:2016	1983сд-12/ 12.03.2021 г.	двустранно EI 30 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
13.	KNAUF Bratislava s.r.o. – Словакия	Неносеща, шахтова стена, система KNAUF W628 b с ревизионни клапи F-Тес EI 60	EN 1363-1:2012 EN 1364-1:2015 EN 13501-2:2016	1983сд-13/ 29.03.2021 г.	двустранно EI 60 A2	05.08.2021 г.
14.	KNAUF Bratislava s.r.o. – Словакия	Неносеща, шахтова стена, система KNAUF W628 b с ревизионни клапи F-Тес	EN 1363-1:2012 EN 1364-1:2015 EN 13501-2:2016	1983сд-14/ 29.03.2021 г.	двустранно EI 30 A2	05.08.2021 г.

№	Производител	Наименование на продукт	Технически спецификации	Рег. №	Класификация	Срок на валидност												
1	2	3	4	5	6	7												
15.	ETEX Building Performance – Румъния	Въздухопровод PROMADUCT 500	EN 1363-1:2012 EN 1366-1:2015 EN 15882-1:2011+A1:2018 EN 13501-3:2005+A1:2009	1983сд-15/ 29.03.2021 г.	<table border="1"> <tr> <td>EI 60</td> <td>EI 120</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дебелина на плоскостта</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Двустранно въздействие (i↔o) S</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ориентация на въздухопровода вертикална/горизонтална ve / ho</td> </tr> </table>	EI 60	EI 120	Дебелина на плоскостта		30 mm	50 mm	Двустранно въздействие (i↔o) S		A1		Ориентация на въздухопровода вертикална/горизонтална ve / ho		15.07.2022 г.
EI 60	EI 120																	
Дебелина на плоскостта																		
30 mm	50 mm																	
Двустранно въздействие (i↔o) S																		
A1																		
Ориентация на въздухопровода вертикална/горизонтална ve / ho																		
16.	Teckentrup GmbH & Co. KG – Германия	Вътрешна устойчива на огън самозатваряща се еднокрила врата, с наименование „EI 60 Teckentrup 62-1“	EN 1363-1:2020 EN 1634-1:2014 EN 13501-2:2016	1983сд-16/ 30.03.2021 г.	<p>двустранно EI 60 самозатваряща се/ неустановен клас C</p> <p>Клас по пропускане на дим неустановен</p>	ВАЛИДНО												
17.	ALUPROF S.A. – Полша	Остъклена преградна стена, изработена от система ALUPROF MB-78EI със стъклопакет POLFLAM, с огнеустойчивост EI 90	EN 1363-1:2012 EN 1364-1:2015 EN 13501-2:2016	1983сд-17/ 30.03.2021 г.	<p>двустранно EI 90 A1</p>	15.07.2022 г.												
18.	ELAN S.r.l. – Италия	Многожилен, безхалогенен, пожароизвестителен кабел GR4 28205(1)-(5)R 2 x 0,5 mm ²	EN 50200:2016 Решение 2000/367/ЕО	1983сд-18/ 08.04.2021 г.	PH 120	25.01.2026 г.												
19.	ELAN S.r.l. – Италия	Многожилен, безхалогенен, пожароизвестителен кабел GR4 28215(1)-(5)R 2 x 1,5 mm ²	EN 50200:2016 Решение 2000/367/ЕО	1983сд-19/ 13.04.2021 г.	PH 120	25.01.2026 г.												
20.	ELAN S.r.l. – Италия	Многожилен, безхалогенен, пожароизвестителен кабел GR4 28210(1)-(5)R 2 x 1,0 mm ²	EN 50200:2016 Решение 2000/367/ЕО	1983сд-20/ 13.04.2021 г.	PH 120	25.01.2026 г.												

№	Производител	Наименование на продукт	Технически спецификации	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	4	5	6	7
21.	HÖRMANN KG Brandis – Германия	Еднокрила противопожарна метална врата „Quadro“	EN 1363-1:2020 EN 1634-1:2014 EN 1191:2013 EN 13501-2:2016	1983сд-21/ 21.04.2021 г.	двустранно EI 90 самозатваряща се/ клас C5 Клас по пропускане на дим неустановен	ВАЛИДНО
22.	„КНАУФ България“ ЕООД	Покрив с дървена конструкция, наклонен спрямо хоризонтала под ъгъл от 30° с облицовка от гипсокартонени плоскости Knauf F1 тип DF с дебелина 2 x 15,0 mm	EN 1363-1:2020 EN 1365-2:2015 EN 13501-2:2016	1983сд-22/ 15.06.2021 г.	едностранно (от долната страна) REI 60 Клас по реакция на огън на покрива D Клас по реакция на огън на облицовката A2	ВАЛИДНО
23.	„КНАУФ България“ ЕООД	Покрив с дървена конструкция, наклонен спрямо хоризонтала под ъгъл от 30° с облицовка от гипсокартонени плоскости Knauf F1 тип DF с дебелина 1 x 15,0 mm	EN 1363-1:2020 EN 1365-2:2015 EN 13501-2:2016	1983сд-23/ 15.06.2021 г.	едностранно (от долната страна) REI 30 Клас по реакция на огън на покрива D Клас по реакция на огън на облицовката A2	ВАЛИДНО

№	Производител	Наименование на продукт	Технически спецификации	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	4	5	6	7
24.	Andreu Barbera S.L. – Испания	Еднокрила метална врата на панци „Делта 1/6“	EN 1363-1:2020 EN 1634-1:2014 EN 1191:2013 EN 15269-2:2013 EN 13501-2:2016	1983сд-24/ 15.06.2021 г.	двустранно ЕІ 60 самозатваряща се/ клас С5 Клас по пропускане на дим неустановен	02.11.2024 г.