

# МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

## СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. №. 513p-75125....., екз. №.1...

..... 16.09.2019 г.

Във връзка с постъпило писмено искане за уточнение, относно обявена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет "Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР-МВР, нахoдяща се в гр. София, ул. „Антим I" № 5", Ви уведомяваме следното:

Въпрос 1: Моля, да се уточни какъв вид е дограмата – ПВЦ или алуминиева?

В чертеж разпределение е записано „нова пет камерна ПВЦ дограма“, а в чертеж дограма, в графата с поясненията пише „Алуминиева.“

Отговор: В количествените сметки на техническата спецификация и в чертежите е изписано, че дограмата е ПВЦ.

Въпрос 2: Моля, да бъде предоставен детайл за металната евакуационна стълба /чертеж и спецификация/ от където да е ясно:

Какъв точно метал и с каква дебелина е необходим

Какви крепежни елементи се използват

Има ли достъп до мястото за монтажа ѝ на механизация /автокран, вишка/

В документацията вместо чертежа на стълбата всъщност е качено отново разпределението.

Няма чертеж на евакуационната стълба.

Отговор: В техническата спецификация има указани позиции за евакуационната стълба и по тях е необходимо да се извърши остойностяването за офертите.

В чертежите „Фасада ОДЦ“ и „ОДЦ евакуационна стълба“ е указано мястото. Отделен чертеж на евакуационна стълба не е наличен. На мястото за монтаж на евакуационната стълба не може да се разполага с механизация /автокран, вишка/.

След направа оглед на обекта ще се изяснят някои незначителни подробности

ДИРЕКТОР

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от  
ЗЗЛД във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Риги Хаджиев