

07-29/18

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Рег. № 578500-7759....., екз. № ср.
.....25.10......2018 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснения по условията на процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: **„Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“**, по обособени позиции: Позиция № 1: „Доставка и монтаж на 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф за КК „Тилия“ – Варна“; Позиция № 2: „Доставка и монтаж на 2 бр. колонни климатика и 4 бр. конвектомат за БО „Изгрев“ – Созопол“; Позиция № 3: „Доставка и монтаж на 2 бр. професионални електрически печки с по 6 плочи и фурна за БО „Зеленика“ – Китен“; Позиция № 4: „Доставка и монтаж на 1 бр. професионална перална машина, 2 бр. сушилня и 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф за БО „Секвоя“ – с. Свети Спас, община Долна Баня“; Позиция № 5: „Доставка и монтаж на 1 бр. електрическа фурна на 3 нива за БО „Къпина“ – Боровец“ (уникален номер на поръчката в АОП: 02851-2018-0029)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подадено в Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – Министерство на вътрешните работи писмено искане за разяснение по обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: **„Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“**, по 5 обособени позиции (уникален номер на поръчката в АОП: 02851-2018-0029), открита с решение № 5785опр-112/11.10.2018 г. и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, Ви уведомявам за следното:

Въпрос № 1

Моля да ни дадете разяснение по следните позиции:

Поз. 2 е посочено: Конвектомат 4 бр. за БО „Изгрев“ – Созопол:

1. Електрическо захранване.
2. Мощност не по-малка от 16/kw/380v.
3. Капацитет с не по-малко от 10 бр. тави.
4. С включени в цената не по-малко от 10 бр. тави, от които 5 бр. с размер по гастронам GN1/1-150 и 5 бр. GN1/1-200.
5. С не по-малко от три реверсивни вентилатора.
6. С възможност за регулиране на температурата от 30 С до 260 С.

Нашият въпрос е: да уточните вида на конвектомата – механичен или програмируем с TOUCH CONTROL.

Разяснение на Въпрос № 1

Няма поставени изисквания относно вида на конвектомата – механичен или програмируем с „TOUCH CONTROL”. Ще приемем и двата вида предложени модели, ако те отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация.

Въпрос № 2

Поз. 3 е посочено: Електрическа готварска печка с 6 електрически плочи и фурна – 2 бр. за БО „Зеленика“ - Китен:

1. С шест електрически плочи 30/30 см.
2. С електрическа фурна с възможност за работа с тави с размер по гастронорм GN/2/1.
3. С два вентилатора на фурната.
4. С термостат за контрол на температурата.
5. С неръждаем корпус.
6. Захранване - електрическо – трифазно 380 v.

Нашият въпрос е: Какъв е размерът на фурната на печката, при монтирани два вентилатора в нея? Стандартните изпълнения са с един вентилатор и възможност за работа с тави с размер по гастронорм GN 1/1. Техническа грешка ли е допусната?

Разяснение на Въпрос № 2

В техническата спецификация е посочено фурната да е с възможност за работа с тави с размер по гастронорм GN 2/1 и с монтирани два вентилатора в нея. В техническата спецификация не е посочено изискване за конкретни размери на фурната, тъй като различните производители имат различни решения относно големината и.

Въпрос № 3

Поз. 5 е посочено: Професионална фурна – 1 бр. за БО „Къпина“ – Боровец. В образец 2.5, т. 3.1 е записано: Място за изпълнение – гр. Варна, КК „Тилия“

Нашият въпрос е: Къде трябва да бъде доставено оборудването – във Варна или в Боровец?

Разяснение на Въпрос № 3

В образец 2.5, т. 3.1. е направена техническа грешка, като е посочен адрес на КК „Тилия“ - Варна. Мястото за изпълнение на поръчката е „БО „Къпина, КК Боровец“.

Направените по-горе разяснения по обществената поръчка се предоставят на заинтересованите лица, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП чрез профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

<https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/преглед/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/dostavka-klimatici-hladilna-kuhnenska-peralna-tehnika-kk-bo-mvr>

ДИРЕКТОР
НА ДУССД-МВР

СТИЛИЯН ОГНЯНОВ КРОТНЕВ

