

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Изх. № 548500-5425....., екз. № 2
.....26.04.....2018 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснения по условията на процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: **„Доставка на консумативи за осветителни тела“** по обособени позиции: Позиция № 1: „Доставка на консумативи за осветителни тела за потребностите на структури на МВР финансово обслужвани от ДУССД“; Позиция № 2: „Доставка на консумативи за осветителни тела за обезпечаване потребностите на столовете и бюфетите на ДУССД“ (уникален номер на поръчката в АОП: 02851-2018-0020)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подадено в Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – Министерство на вътрешните работи писмено искане за разяснение по обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на консумативи за осветителни тела“ по обособени позиции: Позиция № 1: „Доставка на консумативи за осветителни тела за потребностите на структури на МВР финансово обслужвани от ДУССД“; Позиция № 2: „Доставка на консумативи за осветителни тела за обезпечаване потребностите на столовете и бюфетите на ДУССД“ (уникален номер на поръчката в АОП: 02851-2018-0020), открита с решение № 5785опр-68/12.07.2018 г. и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, Ви уведомявам за следното:

Въпрос № 1:

- По обособена позиция № 1:
- Поз. 1 – Енергоспестяваща крушка с мощност 8W, цокъл E27, топла светлина, напрежение 220V-240V

Може ли да Ви предложим качествена диодна LED крушка 6W на цокъл E27, топла светлина, която е с по – добри параметри и около 2 пъти по-евтина от енергоспестяващата 8W?

Разяснение по въпрос № 1:

Варианти не се допускат.

Въпрос № 2:

- Поз. 9 – Пура луминисцентна – мощност 23W T8/D 6500°K /студена светлина/, цокъл G13, дължина 1000 мм.

По стандарт пурата е с дължина 970мм без пинтовете. Ще приемете ли пури по стандарта?

Разяснение по въпрос № 2:

Предвид осветителните тела, за които е предвиден посочения консуматив, Изискването на Възложителя е общата дължина на луминисцентна пура да е 1000 мм.

Въпрос № 3:

- Поз. 12 - Кръгла луминисцентна пура Т 9, мощност -32 W с адаптер, дневна светлина

Адаптераът към цокъл E27 ли е? От много време не се произвеждат луминисцентни пури 32W T9 с адаптер. Може ли да предложим кръгла диодна LED пура с адаптер към цокъл E27 с мощност 24W?

Разяснение по въпрос № 3:

Адаптерът е към цокъл E27. Изискването на Възложителя е за доставка на кръгли луминисцентни пури 32W, предназначени за монтаж към цокъл E27.

Въпрос № 4:

- Поз. 25, поз. 26, поз. 27 – Живачни лампи

Живачните лампи са спрени от производство от много време. Все още има малки количества на склад. Какво ще се направи, ако по време на договора количествата се изчерпят?

Разяснение по въпрос № 4:

В техническите си предложения, потенциалните изпълнители декларираят, че ще изпълнят доставките, съобразно поставените от Възложителя изисквания, към видовете и количествата на отделните консумативи. Сключвайки договор, изпълнителят поема отговорност да извърши доставките в пълен обем. В случай на изчерпване на складовите наличности и невъзможност да достави необходимите количества, изпълнителят дължи неустойка за частично неизпълнение, съгласно клаузите за неустойки залегнали в договора.

Въпрос № 5:

- Поз. 31 - Крушка халогенна - тип луничка, мощност 42W, напрежение 220V-240V, цокъл G9

Халогенни лампи на цокъл G9 тип луничка няма. Вероятно става дума за халогенна капсула на цокъл G9 за луничка.

Разяснение по въпрос № 5:

Под Крушка халогенна - тип луничка, следва да се разбира крушка, халогенна капсула за луничка, мощност 42W, напрежение 220V-240V, цокъл G9.

Направените по-горе разяснения по обществената поръчка се предоставят на заинтересованите лица, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП чрез профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

<https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/преглед/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/konsumativi-osvetitelni-tela>

ДИРЕКТОР
НА ДУССД-МВР



ЕМИЛ ХРИСТОВ ШУШКОВ