

Втори етаж



1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъп до палците и ръководствата на комулационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При заменя типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

Трети етаж



ОБЕКТ: Изграждане на нова сграда
за нуждите на РУП Карнобат при ОДМВР -Бургас
ПРИЛОЖЕНИЕ 3/3