



бл. Б

помещение	под	стени	таван
№ 1 - коридор, стълбище	гранитоGRES	вароцим. мазилка, латекс	латекс, фаянс, гранитоGRES
№ 2 - клубна зала	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№ 3 - началник	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№ 4 - н-к КП	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№ 5 н-к ОП	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№ 6 н-к КАТ	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№ 7 - издирвач	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№ 8 - деловодство	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№ 9 - секретно делов.	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№10 - WC	гранитоGRES	фаянс. плочки 200 + латекс	латекс
№11 - WC	гранитоGRES	фаянс. плочки 200 + латекс	латекс
№12 - душ	гранитоGRES	фаянс. плочки 200 + латекс	латекс

бл. А

помещение	под	стени	таван
№ 1 - коридор, стълба	гранитоGRES	вароцим. мазилка, латекс	латекс, фаянс, гранитоGRES
№ 2 - лаборатория	гранитоGRES	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№ 3 КП-ЕКД към БНТП	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№ 4 - КП	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс
№ 5 - КП	ламинат	вароцим. мазилка, латекс	латекс

ЛЕГЕНДА

- Посока на евакуация
- Евакуационен изход
- Огнеустойчива самозатваряща се, димопулътнена врата
- Огнеустойчивост в минута 30, 60, 90 или 120
- Минимална посока на изпитване на огнеустойчива врата (едно или двустранно)
- Огнеустойчива врата за монтаж в масивна конструкция
- Вертикална пожароустойчива преграда с мин. EI 60 (A1-A2)
- Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра
- Прахов пожарогасител 6 кг. клас на праха ВС
- Прахов пожарогасител 6 кг. клас на праха АВС
- Пожарогасител с CO2 - 5 кг.
- А - мин. КРО повърхности стени и тавани
- В - Група по лок. опасност на ел.оборудване
- С - мин. КРО повърхност подове

ОБЕКТ:Изграждане на нова сграда за нуждите
на РУП Карнобат при ОДМВР -Бургас ,
гр. Карнобат, УПИ Іх, кв. 91

ПРОЕКТАНТ:
инж.К.Георгиев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОДМВР- БУРГАС

ЧАСТ: РП

ЧАСТ ПБ

ПБ на кота +2.80

3