



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА -2,35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА -20,00

ЕВАКУАЦИЯ ОТ СТРАДАТА

- Съгл. Приложение 1 към чл.3, ал.1 не се изисква пожарогасителна инсталация.
- Съгл. Приложение 1 към чл.3, ал.1 не се изисква пожарозвестване. Компютърните учебни зали са с пожарозвестване - автоматично и ръчно съгл.Прил.1, т.2.8.6. Предвидена е оповестителна инсталация с 2 сирени: 1 вътре в сградата и 1 на фасадата.
- Съгл. чл.66, ал.1 не се предвижда вентилация за предотвратяване на пожар.
- Съгл. чл.113, ал.5 не се изисква вентилационна система за отвеждане на дима и топлината. Въздуховодите от ПВС са с клас по реакция на огън А2.
- Съгл. чл.193, т.8 не се изисква сградна водопроводна инсталация за пожарогасене. Съгл.чл.207, ал.1 не се изисква сухоотрѳбие. На 32.00 м северозападно от сградата е разположен пожарен хидрант за външно пожарогасене, с което е изцяло успешно на чл. 170, ал.2, т.2. Неотходимост разход на вода за противопожарни нужди е 10 l/sек.
- Съгл. Приложение 2 към чл.3, ал.2 са необходими средства за пожарогасене на всеки етаж:
 - пожарогасител на първоя етжа - 1бр.;
 - пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг - 1 бр.;
 - пожарогасител на вода основа 9 литра за пожари клас А - 1 бр.; по 2 бр. за склада за учебни материали
 - пожарогасител АВС - 1 бр. за съвременно помещение; по 2 бр. за склада за учебни материали
- Съгл. чл.55, ал.4, т.7 и т.9 се изисква евакуационно осветление.

Забележка: Цитираните членове са съгл. Наредба 1з - 1971 от 29.10.2009г.

ПАСИВНИ МЕРИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ		
Клас на етп	Опашуване на конструктивните елементи на сградата и клас по разстояние на огън	Е1 300, А1
1.1. Външни и вътрешни носещи и носещи бетонни тухли	Стени б = 0,25m	Е1 300, А1
Фд	1.2. Външни носещи решетъчни тухлови стени б = 0,25m	Е1 300, А1
Подпис на етп	2. Колони и рамки	Е1 180, А1
Фд.1	3. Стени отлитени пъз за евакуация	Е1 300, А1
Степен на огнеустойчивост	4. Междуетажни периферни конструкции	Е1 180, А1
Плани	5. Стени на стълбища	Е1 300, А1
6. Площадки и равнини на стълбища		Е1 90, А1
7. Покривна конструкция сак и без защита		Е1 180, А1
Клас по разстояние на огън на покрива за вътрешни пожарогасители		Е1 300, А1
1. Стени - тухлови шпалери, латекс		Е1 300, А1
2. Тавани - тухлови шпалери, латекс		Е1 300, А1
3. Под - таванот, дървеносек		Е1 300, А1
4. Покривна конструкция сак и без защита		Е1 300, А1
5. Плътно за евакуация - стени, таван, под		Е1 300, А1
Забележка:	За топлоизолацията от ЕПС и ХПС няма ограничения за допустима плътност за полагане на ивици топлоизолация от по-висок клас	
Съгл.чл. 14, ал.13, таван 7.1: Общата фасада плътност е по-малка от 100kg/m ³		

АКТИВНИ МЕРИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ЛЕГЕНДА:

- Пожарогасител
- Посока за евакуация
- Евакуационно осветление

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и модернизация на централите за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР
гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 17/1А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"АУХОНТ" ЕООД
гр. София ул. "Улаз Борк
Стефанов" №17

ОБЕКТ:
Реконструкция и модернизация на централите за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в УПИ-III, кв.344, ул.Струнителя, гр. Шумен - Учебен център

ФАЗА:
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ:
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ЧЕРТЕЖ:
ЕВАКУАЦИЯ ОТ СТРАДАТА

ПРОЕКТАНТ:
инж. Иванна Коевджиева

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:
инж. Иванна Коевджиева

инж. Иванна Коевджиева

инж. Иванна Коевджиева

инж. Иванна Коевджиева

инж. Иванна Коевджиева

инж. Иванна Коевджиева