



ЛЕГЕНДА СЪОРЪЖЕНИЯ НА УТК:

1. 'Люлееща греда'
2. 'Единично въже с две опорни въжета'
3. 'Висящ мост за ръце'
4. 'Пожарна стълба'
5. Център 'Двата етажа'
6. Център 'Тунела'
7. Център 'Парапети'
8. 'Малък тролей'
9. 'Синджирите'
10. 'Люлееща стълба'
11. 'Единично въже с единична опора'
12. Център 'Кулата'
13. Център 'Течаща река с лодка'
14. 'Голям тролей'
15. 'Люлеещи надлъжни стъпала'
16. 'Гумите'
17. 'Единично въже'
18. 'Стъпки – примки'
19. 'Люлееща наклонена греда'
20. 'Пожарникарски лост'
21. Център 'Преливаща река'
22. Модулни трибуни за публика

АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. Съгл. Приложение 1 към чл.3, ал.1 не се изисква пожарогасителна инсталация.
2. Съгл. Приложение 1 към чл.3, ал.1 не се изисква пожароизвестяване.
3. Съгл. чл.66, ал.1 не се предвижда вентилация за предотвратяване на пожар.
4. Съгл. чл.161, ал.1 не се изисква водоснабдяване за пожарогасене.
5. Съгл. Приложение 2 към чл.3, ал.2 не са необходими средства за пожарогасене.
6. Съгл. чл.55, ал.4, т.7 и т.9 не се изисква евакуационно осветление.

Забележка: Цитираните членове са съгл. Наредба Із - 1971 от 29.10.2009г.

ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Клас на ФПО	Ф2
Подклас на ФПО	Ф2,4
Степен на огнеустойчивост на строжа и конструктивните му елементи	не се нормира
Огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградата и клас по реакция на огън	не се нормира

ЛЕГЕНДА:

— - Посока за евакуация



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

"Изготвяне на инвестиционни проекти за
реконструкция и модернизация на центрове за
повишаване готовността на населението за
реакция при наводнения"



ОКОЛНА СРЕДА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Главна дирекция "Пожарна безопасност
и защита на населението" - МВР
гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"АРХОНТ" ЕООД
гр. София, ул. "Акад. Борис
Стефанов" №17

ОБЕКТ:

Реконструкция и модернизация на
център за повишаване готовността на
населението за реакция при наводнения
в УПИ-VII "СП-обект", кв.228,
ул."Марица" 1Б, гр. Шумен,
(ПИ с идент. № 83510.664.334) :
–Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/

04.2017 г.

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 04.2017г.

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 1

ЧЕРТЕЖ: ЕВАКУАЦИЯ УТК - гр.ШУМЕН М 1:200

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ арх. Иво Тренчев

ПРОЕКТАНТ инж. Иванка Коемджиева

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ: иже: арх. Иво Тренчев

Архитектура инж. Маринка Ангелова

Конструкции инж. Милен Димиев

Геодезия инж. Силва Мочева - Василева

ВиК инж. Велко Поцов

Електрическа инж. Стоян Попов

ОВК инж. Иванка Коемджиева

ЕЕ л. арх. Калинка Станкова

Паркоустр. и благоустр. инж. Иванка Коемджиева

ПБ

име на файл: P8ZN_POLIGON_TP_A_SHUMEN_01.dwg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“