









ОДОБРЯВАМ
 С ПОПРАВКАТА:
 ДАТА: 25.01.2013
 Гл.архитект: гр.М.

Заличено на
 основание
 чл. 37 от ЗОП, във
 възка със
 ЗЗЛД и Регламент
 (ЕС) 2016/679



МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
 Удостоверение №...
 за осигуряване на
 инвестиционни
 проекти
 дата: 25.01.2013

Заличено на
 основание
 чл. 37 от ЗОП, във
 възка със
 ЗЗЛД и Регламент
 (ЕС) 2016/679

ЧАСТ: Електр.
 специалист: инж. Кр. Кръгев

Заличено на основание
 чл. 37 от ЗОП, във
 възка със
 ЗЗЛД и Регламент (ЕС)
 2016/679

КАБЕЛНИ ШАХТИ КШ-1/КШ-8 ТИПОВ ЧЕРТЕЖ

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. ДЪНОТО НА ШАХТИТЕ ДА НЕ СЕ БЕТОНИРА, А ДА СЕ ПОКРИЕ СЪС СЛОЙ ЧАКЪЛ 100мм ЗА ДРЕНАЖ
2. ВСИЧКИ КАБЕЛНИ ШАХТИ СА СЪС СТЕНИ ОТ ШЛАКОВИ ТУХЛИ
3. КАПАЦИТЕ НА КАБЕЛНИТЕ ШАХТИ ДА БЪДАТ ИЗРАБОТЕНИ ПО СТАНДАРТ EN124 B125 ОТ ПОЛИМЕР-БЕТОН С РАЗМЕРИ 900/600/80мм.
4. РАМКИТЕ НА КАБЕЛНИТЕ ШАХТИ ДА БЪДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОТ ГОРЕЩОПОЦИНКОВАНА СТОМАНА - ПРОФИЛ L90/90/9мм.
5. НАСТОЯЩИЯТ ТИПОВ ЧЕРТЕЖ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КАБЕЛНИТЕ ШАХТИ И ИЗРАБОТВАНЕТО ИМ.
6. КАБЕЛНИТЕ ЛИНИИ КАТО СЕЧЕНИЯ И ВХОДЯЩИТЕ/ИЗХОДЯЩИТЕ ОТ ШАХТИТЕ КАБЕЛОЗАЩИТНИ ТРЪБИ ДА СЕ ВИДАТ НА ЧЕРТ. 2/9.

Заличено на
 основание
 чл. 37 от ЗОП,
 във възка със
 ЗЗЛД и
 Регламент (ЕС)
 2016/679

ПРОЕКТАНТСКО БЮРО "ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД	
1301 Sofia, Bulgaria (+02)981-36-55 GSM 0888/45-41-40 E-mail:project@multiplexbg.com	
ПРОЕКТ	Доизграждане на учебно- тренировъчни подобекти в „Център за професионална квалификация - РДПБЗН - Монтана“ към ГДПБЗН - МВР
ЕКТ	Реконструкция на съществуващата столова
ЖИТЕЛ	ГД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ при МВР
Ж	КАБЕЛНИ ШАХТИ КШ-1/КШ-10 ТИПОВ ЧЕРТЕЖ
СТАНТ	инж.Ваня Туртанска
НАЧЕРТАЛ	инж.Ваня Туртанска
Р-Л ФИРМА	инж.Кънчо Паскалев
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО	ФАЗА:ТП

Заличено на основание
 чл. 37 от ЗОП, във възка със
 ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679
 Заличено на основание
 чл. 37 от ЗОП, във възка със
 ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679