


„МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Удостоверение № РК-0723/05.07.2011
за оценяване на съответствие
инвестиционните проекти
управляване на строителство
Дата: 25.01.2023

Заличено на
основание
чл. 37 от
ЗОП, във
възка със
ЗЗЛД и
Регламент
(ЕС) 2016/679

ЧАСТ: Елект
специалист: ...
инж. Кр. К




No. OF CURRENT LOOP No. НА ТОКОВИЯ КРЪГ	ВХОД	1 т.кр.	2 т.кр.	3 т.кр.	4 т.кр.	5 т.кр.	6 т.кр.	7 т.кр.	8 т.кр.		
LIGHTING FITTING-TYPE/PCS ТИП НА ОСВ.ТЯЛО/БР.		контакти/2	контакти/2	контакти/2	контакти/2	понижено напрежение контакт /2	резерв - пониж.напр. контакт /2	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ		
INSTAL.POWER/USED POWER,kW ИНСТАЛ./ПОТРЕБНА МОЩНОСТ,kW	10,0 5,0	2000W	2000W	2000W	2000W	500W	500W				
RATED CURRENT,A НОМИНАЛЕН ТОКА	8	9,1	9,1	9,1	9,1	27,0	27,0				
CABLE-TYPE AND SECTION ТИП И СЕЧЕНИЕ НА КАБЕЛА	СВТ 5x6	СВТ 3x2,5	СВТ 3x2,5	СВТ 3x2,5	СВТ 3x2,5	СВТ 3x4	СВТ 3x4				
MOUNTING-LEVEL/ROOM КОТА НА МОНТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ	захранване от ГРПН-01										

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Еднолинейната схема се отнася за контактни табла ТК-1, ТК-2, ТК-4, ТК-5, ТК-6 и ТК-7.
- Еднолинейната схема на контактно табло ТК-3 се различава от тази за останалите по това, че от него се предвижда да се захрани трифазно разпределително ел. табло РТк, осигуряващо с електроенергия високото тяло с кулата на полигона за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при земетресения и терористична дейност
- Ел. захранването на РТк се предвижда да стане от т.кр. 7 на ТК-3.
- Извод 7 на ТК-3 да се окомплектова с трифазен авт. прекъсвач 25A, 400V и да се захрани с кабел от ГРПН-01
- Електрическите параметри на ТК-3 са както следва: $P_u=14,2kW$, $P_p=9,2kW$, $I_p=16A$, $K_e=0,5$.
- Входният автомат на ТК-3 и захранващият кабел са както на останалите контактни табла - 25A.

Заличено на
основание
чл. 37 от ЗОП,
възка със
ЗЗЛД и Регламент
(ЕС) 2016/679



Заличено на
основание
чл. 37 от ЗОП,
възка със
ЗЗЛД и
Регламент (ЕС)
2016/679

Заличено на основание

чл. 37 от ЗОП, във възка със
ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679

ИНВЕСТИЦИОННО
ПРОЕКТИРАНЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ РК-0723/05.07.2011

квалификация - РАДБЗН - Монтана

ТРЕНИРОВЪЧНИ ПОДРОБЕКТИ В "ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА

Датум: 4
Чертас: 1/1