ОДОБРЯВАМ
...ВКАТА:
ДАТА:
Гл.архитект:
гр.

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП,
във възка със
ЗЗЛД и Регламент
(ЕС) 2016/679

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 06145
инж. ВАНЯ
КИИП
Секция: ЕАСТ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВАЖИ С ВА

Заличено на
основание
чл. 37 от ЗОП,
във възка със
ЗЗЛД и
Регламент (ЕС)
2016/679

ЧАСТ: Електрическа

Заличено
на
основание
чл. 37 от
ЗОП, във
възка със
ЗЗЛД и
Регламент
(ЕС)
2016/679

„МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Удостоверение № РК-0723/05.0
за оценяване на съответствие
инвестиционните проекти
упражняване на строителен н
дата: 25.01.2023 управител:



No. OF CURRENT LOOP No. НА ТОКОВИЯ КРЪГ	ВХОД	1 т.кр.	2 т.кр.	3 т.кр.	4 т.кр.	5 т.кр.	6 т.кр.
LIGHTING FITTING-TYPE/PCS ТИП НА ОСВ.ТЯЛО/БР.		евакуац.осв. LED/20	LED/20 + Вентилатор/3	ОВК конвектор/1	ОВК конвектор/1	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ
INSTAL.POWER/USED POWER,kW ИНСТАЛ./ПОТРЕБНА МОЩНОСТ,kW	3,27 3,27	8W	260W	1500W	1500W		
RATED CURRENT,A НОМИНАЛЕН ТОК,A	15	0,1	1,2	6,8	6,8		
CABLE-TYPE AND SECTION ТИП И СЕЧЕНИЕ НА КАБЕЛА	СВТ 3x4	ПВ-А1 3x1,5	ПВ-А1 3x1,5	ПВ-А1 3x2,5	ПВ-А1 3x2,5		
MOUNTING LEVEL/ROOM КОТА НА МОНТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ	захранване от РТ - КПП						

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП, във възка със
ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679

ТЕРАКОНСУЛТ ЕООД

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП, във възка със
ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679

ИНВЕСТИТОР:Г	О "ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД	Title: /Наименование: Еднолинейна схема на ел.табло разпределително РТwc
ИМЕ / ПОДГ	-40 E-mail:project@multiplexbg.com	
инж. ТУРТАНСКА	ровъчни подобекти в „Център за професионална квалификация - РДПБЗН - Монтана" към ГДПБЗН - МВР	Drowing: Чертеж: 5 / 1/1
ЧАСТ: ЕЛ / ФАЗА: ТП / М 1:1 / ФОРМАТ: 210/297		