





2 FLAME-X 950 (2x1)
1 FLAME-X 950 (3x1,5)
от долна кота в PVC тръби

1. При преминаване през комини проводниците да се положат по таван .
2. Кабелите да се положат скрито под мазилката .
3. Точните места на бойлерите да се съгласуват с ВиК проекта .

Мощност, W
8W
ГРТ-Д2
2,30m – Вис. на монтаж, m
Токоб кръг
Място на захранване

Л Е Г Е Н Д А

ЗА ОСВЕТИЛНИ И СИГНАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ЖИЛИШНИ И ОБШЕСТВЕНИ СГРАДИ

 	Осветелно тело - IP21 Осветелно тело - IP44	а.   	а. Електромагнетен бојлер б. Бојлер броморањан в. Табао бојлерно
 	Осветелно тело монтирано на дилатациони рейки или столена провила	б.  	Реконструкци куќи: а. крилца за сета инсталација б. квадратна за сета инсталација в. проговалка за отворна инсталација
а.  	Осветелно тело 600х600мм - IP21 а. за монтаж на оквент тава б. за монтаж на нормален тава		Овој каталогот за санитарни помени
а.     д.     и. 	Осветелно тело а. Ламени гизаи - синглен б. Плафонера в. Ламени гизаи - груп г. Тип "гула" - оквент тава д. Ламени е. Тип "гула" - нормален тава ж. Прожектор з. LED панел и. LED панел - нормален тава	а. _____ б. _____ в. _____ г. _____ д. _____	Електроинсталација: а. проводни или кабел б. проводни или кабел в. туба г. У-тисталаци д. Интернет инсталација е. Телефонна инсталација
а.     г. 	Осветелно тело IP65: а. Анали б. Плафонера в. Прожектор г. LED панел	а. _____ б. _____ в. _____ г. _____ д. _____	Застежителна инсталација: а. вљен контур б. вљен контур в. контур
а.    	Парово осветелно тело: а. Високо до 2м. б. Ниско до 2м. в. Надвор в тревна плош или стена	а. _____ б. _____ в. _____ г. _____ д. _____	Министративна (ориска) инсталација: а. миксеринг б. разгранета зина в. црна сисметел г. замечителен конту синглен
а.    	Осветелно тело с вградена акумулатор на батерија за "завируно осветелно" а. За монтаж на стена б. За монтаж на тава	ТЕПО 	Табао електромерно за монтаж на отворна
а.    	Контакт за 230V: а. Обовозан 16 А - IP21 б. Противоклапан 16 А - IP44 в. Противоклапан 16 А - IP45 или Ex	ГРТ 	Главна разпределително таблао
а.    	Контакт за 380V: а. Обовозан 16 А - IP21 б. Противоклапан 16 А - IP44 в. Противоклапан 16 А - IP45 или Ex	Тп, Тп, Тоф Тп, Тп, Тп Тп, Тп, Тп	Разпределително таблао: Тп - апаративно Тп - апаративно Тоф - кафе Тп - гараж
а.    	Клуч за осветелно за скрита инсталација: а. Обовозан б. Сервен в. Диметатор	Тд, Тас Трен, Трен	Разпределително дивателна инсталација: Тд - апаративно Тас - апаративно Трен - реконст Трен - реконст
а.    	Клуч за отворна инст. приглаголен IP44: а. Обовозан б. Сервен в. Диметатор		
а.    	Клуч, бутон с приглаголен IP44: а. За сета инсталација IP21 б. За сета инсталација IP44	ОК 	Разпределителна касета ОК
а.    	Клуч, бутон с приглаголен IP44: а. За сета инсталација IP21 б. За сета инсталација IP44	PK2, PK3 	Разпределителна куќица
а.    	Зачувачо-домофона инсталација: а. влоден домофонен говорник б. стаен домофонен говорник в. електроиска брим (интерсекция) г. зичан д. бутон запис за зичан		Телефона касета

 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ европейска структурна и инвестиционна фондация	"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"		 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА
КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А			
ИЗПЪЛНИТЕЛ:			
"АРХОНТ" ЕООД гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17			
ОБЕКТ:			
Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово: –Учебен център –Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/			
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ		04.2017г.
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРИЧЕСКА		I.8
ЧЕРТЕЖ:	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ КОТА +3.80		M 1:50
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ		арх. Иво Тренчев	
ПРОЕКТАНТ		инж. Велко Пощов	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:	ЧЕСТ:	ИМЕ:	ПОДПИС:
	Архитектура	арх. Иво Тренчев	
	Конструкции	инж. Маринка Ангелова	
	Геодезия	инж. Милен Димиев	
	ВиК	инж. Силва Мочева - Василева	
	Електрическа	инж. Велко Пощов	
	ОВК	инж. Стоян Попов	
	ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева	
	Паркоустр. и благоустр.	л. арх. Калинка Станкова	
	ПБ	инж. Иванка Коемджиева	
име на файл: P82N_CAB_CEN_NW_TP-EL_08_PL_3.80_01.dwg			
Проектът се финансира от Кооперативен фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“			