




Токов кръг	No	1	2	3	4
Мощност	kW	45,00	29,23	3,23	1,00
Лампи	бр.	-	-	-	-
Контакти	бр.	-	-	-	-
Номинален ток	A	67,03	43,55	4,91	1,52
Наименование	-	Tu1	Tu2	Tocb	Външно осв.
Сечение	мм ²	5x16	5x10	4x16	4x16

Забележка:

1. Таблото да бъде от негортим или трудно горим материала.
2. Ел. таблото да бъде заземено.
3. Свързването на нулевите шини, вратите и корпусът на таблото, както и връзката със заземителната шина да се направи с гъвкави медни връзки 6 мм².

 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ		"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"		 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА
КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ				
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А				
ИЗПЪЛНИТЕЛ:				
"АРХОНТ" ЕООД гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17				
ОБЕКТ:				
Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово: - Учебен център - Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/				
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ			04.2017г.
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРИЧЕСКА			I.15
ЧЕРТЕЖ:	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ТАБЛО ГРТ			М -
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ		арх. Иво Тренчев		
ПРОЕКТАНТ		инж. Велко Пощов		
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:	част:	име:	подпис:	
	Архитектура	арх. Иво Тренчев		
	Конструкции	инж. Маринка Ангелова		
	Геодезия	инж. Милен Димиев		
	ВиК	инж. Силва Мочева - Василева		
	Електрическа	инж. Велко Пощов		
	ОВК	инж. Стоян Попов		
	ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева		
Паркоустр. и благоустр.	л. арх. Калинка Станкова			
ПБ	инж. Иванка Коемджиева			
име на файл: PBZN_GAB_CEN_NEW_TP-EL_15_SH_GRT_01.dwg				
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“				